


Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde

Groupement Patrimoine

**BORDEREAU D'ENVOI**



Le directeur départemental,

à

**Monsieur le Président du Conseil Général**

Direction du Patrimoine  
Esplanade Charles de Gaulle

**33074 BORDEAUX CEDEX**


*A l'attention de monsieur NONIE*

Bordeaux, le 2 août 2012

GPAT/HM/2012-70299

Affaire suivie par Hélène MOULY – poste 7684.

NATURE DE L'AFFAIRE	Nombre de pièces	OBSERVATIONS
<u>Désaffectation du centre d'incendie et de secours du TEMPLE :</u>  Attestation de réalisation de travaux de dégazage et de neutralisation de deux cuves de la station de l'ancien centre de secours du TEMPLE :	1	Transmis pour information.



Le directeur départemental,

**Colonel Dominique MATHIEU**



**N° Direct 06.27.17.92.91**

**SDIS DE LA GIRONDE  
Groupement technique et logistique  
16 rue Pierre Baour  
33300 BORDEAUX NORD**

**☎ N° client 05.56.11.82.48  
FAX Client 05.56.11.82.54**

*Nos références :  
11/185/06/B5*

*Date :  
le 17 Juillet 2012*

*Affaire suivie par :  
Cyril HAUTIER*

**A l'attention de Monsieur Francis BEDAT**

**ATTESTATION DE REALISATION DE TRAVAUX DE DEGAZAGE ET DE  
NEUTRALISATION DEUX CUVES DE LA STATION SUR LE CENTRE SDIS DU TEMPLE  
(33)**

Neutralisation de deux capacités au béton maigre

Je soussigné Cyril HAUTIER, agissant en tant que Directeur Projets, pour le compte de la Société CANOPEE ENVIRONNEMENT, atteste avoir réalisé, sur le site de la caserne SDIS 33 33680 LE TEMPLE :

- Nettoyage/Dégazage de deux cuves 10 m3 GO et 5 m3 SP
- Neutralisation des deux capacités au béton maigre
- Acheminement et traitement des déchets sur centre agréé

**Cyril HAUTIER  
Directeur projet environnement**